

## Die Gehäusequalitätsstufen für Modul A:

Qualitätsstufe	Gehäuse außen	Gehäuse innen	BFW Befestigungswinkel	Schrauben
<b>MS 11_</b>	verzinkt	verzinkt	verzinkt	brüniert
<b>MS 11_f</b> „Front“	verzinkt + auf der Frontseite des Gerätes bandbeschichtet lichtgrau RAL 7035	verzinkt	verzinkt	brüniert
<b>MS 21_</b>	verzinkt + bandbeschichtet lichtgrau RAL 7035	verzinkt	verzinkt	brüniert
<b>MS 21_s</b> „Sonderfarbe“	verzinkt + lackiert in RAL-Sonderfarbe	verzinkt	verzinkt	brüniert
<b>MS 22_</b>	verzinkt + pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	verzinkt + pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	verzinkt + pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	brüniert
<b>MS 23_</b>	verzinkt + pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A
<b>MS 13_</b>	verzinkt	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A
<b>MS 33_</b>	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A

Nähere Beschreibungen siehe Spezifikation bösch Lüftungs- und Klimageräte.