

Die Gehäusequalitätsstufen für Modul A:

Qualitätsstufe	Gehäuse außen	Gehäuse innen	BFW Befestigungswinkel	Schrauben
MS 11_	verzinkt	verzinkt	verzinkt	brüniert
MS 11_f „Front“	verzinkt + auf der Frontseite des Gerätes bandbeschichtet lichtgrau RAL 7035	verzinkt	verzinkt	brüniert
MS 21_	verzinkt + bandbeschichtet lichtgrau RAL 7035	verzinkt	verzinkt	brüniert
MS 21_s „Sonderfarbe“	verzinkt + lackiert in RAL-Sonderfarbe	verzinkt	verzinkt	brüniert
MS 22_	verzinkt + pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	verzinkt + pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	verzinkt + pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	brüniert
MS 23_	verzinkt + pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A
MS 13_	verzinkt	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A
MS 33_	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A

Nähere Beschreibungen siehe Spezifikation bösch Lüftungs- und Klimageräte.